



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская, 113 «А»
(место выдачи предписания)

«28» сентября 2023 г.

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе
Ниденталь Елизаветой Георгиевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа
имени Героя Советского Союза М.А. Юшкова» (МБОУ «Приморская СШ им.
Героя Советского Союза М.А. Юшкова»), ИНН 2403005527, ОГРН
1022400526037, адрес места нахождения и места осуществления деятельности:
662356, Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Ленина,
12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к
техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской
продукции, выразившееся в невыполнении ст. 28 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, а

именно:

В МБОУ «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова» не соблюдаются требования к отделке полов: в кабинете № 10 «Учебная мастерская» (мальчики) на первом этаже, в кабинете № 11 «Технология» (девочки) на первом этаже, в кабинете № 33 «Русский язык и литература» на третьем этаже, в кабинете № 35 «История и обществознание» на третьем этаже покрытие полов имеет дефекты и механические повреждения в виде щелей, трещин, неровностей и следов отслоившейся краски, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, и является нарушением требований п. 2.5.2. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

В нарушение требований ст. 9, п. 4 ст. 11 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст. 35 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; п.п. 62, 64, 72 раздела II, п. 761 раздела VII СанПиН 3.3686-21; п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20: в представленной личной медицинской книжке установленного образца учителя Ермолаевой В.К., 1990 г.р. (личная мед. книжка №12813973) отсутствуют сведения (отметка) о проведенной вакцинации против гепатита В, иная медицинская документация подтверждающая проведение вакцинации против гепатита В либо случае отказа не представлена.

В ходе обязательного профилактического визита 04.09.2023 г. с 11 часов 10 минут до 11 часов 45 минут по адресу: 6662356, Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Ленина, 12 специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово проведены инструментальные измерения физических факторов в помещениях и рабочих местах образовательного учреждения МБОУ «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова» (протокол осмотра при проведении профилактического обязательного визита от 04.09.2023 г.).

По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 07.09.2023 г. № 32-413), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений от 18.09.2023г. № 12537, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., согласовано техническим директором Гнеденко Е.Ю. (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г.), установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность в кабинете русского языка и литературы № 32 ниже гигиенического норматива (не менее 300 лк) на 17-65 лк, что не соответствует требованиям п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), п.п. 2.8.1, 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

- измеренная концентрация отрицательных аэроионов на рабочем месте учителя в кабинете информатики № 26 (пользователя ПК) ниже минимального допустимого значения (600 ион/см³) на 500 ион/см³, коэффициент униполярности (У) не определяется, при нормативе от 0,4 до 1 У, что не соответствует требованиям п. 170 табл. 5.73 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:**

1. Нарушение требований п. 2.5.2. раздела II СП 2.4.3648-20, выразившееся в не соблюдении требований к отделке полов в кабинете № 10 «Учебная мастерская» (мальчики) на первом этаже, в кабинете № 11 «Технология» (девочки) на первом этаже, в кабинете № 33 «Русский язык и литература» на третьем этаже, в кабинете № 35 «История и обществознание» на третьем этаже.

2. Нарушение требований ст. 9, п. 4 ст. 11 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст. 35 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; п.п. 62, 64, 72 раздела II, п. 761 раздела VII СанПиН 3.3686-21; п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в представленной личной медицинской книжке установленного образца учителя Ермолаевой В.К., 1990 г.р. сведений (отметки) о проведенной вакцинации против гепатита В.

3. Нарушение требований п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, выразившееся в несоответствии гигиеническим нормативам общей искусственной освещенности в кабинете русского языка и литературы № 32.

4. Нарушение требований п. 170 табл. 5.73 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, выразившееся в несоответствии гигиеническим нормативам концентрации отрицательных аэроионов на рабочем месте учителя в кабинете информатики № 26.

Срок устранения выявленных нарушений: 29.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова», юридический адрес: 662356, Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Ленина, 12


(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе, по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 а, тел. 8(39148)21-2-94, E-mail: balahta@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском районе
(должность лица, составившего предписание)


(подпись) Е.Г. Ниденталь

Предписание направлено заказным письмом по адресу МБОУ «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова»: 662356, Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Ленина, 12